

BEFUND

über die regelmäßige Prüfung

www.nowakplan.com

A - 3721 Oberdürnbach 30 / Maissau - NOE

Tel.: +43 676 8783 5542

Fax.: +43 2958 8220511

thomas.nowak@nowakplan.com

Prüfgegenstand	Personen Aufzug
Fabrikations-Nr.	17-4711
Anlageort	A-2632 Mustermannngasse 17
Prüfer	TN
Berichtsnummer	BN/TN17.04.0777
Auftragsnummer	AN 2345

Mängel: es wurden folgende Mängel festgestellt, die in den angegebenen Fristen zu beheben sind:

- 1 Der schriftliche Nachweis des Betreuungsunternehmens und der Betriebskontrolle fehlt.
- 2 Die Schienenöltassen sind zu entleeren.
- 3 Seilmarkierungen sind anzupassen.

FRIST Pkt 1-3: 3 Monate

Die Instandhaltung der Anlage war: gut

Fangvorrichtung erprobt: ja

Der/Die AufzugswärterIn bzw. das Betreuungsunternehmen: AZW

war mit seinen/ihren Obliegenheiten vertraut bzw. Beauftragung liegt vor.

Um die sich aus Mängel ergebenden Gefahren mit größtmöglicher Sorgfalt hinanzuhalten und um Schadenersatzansprüchen vorzubeugen, hat die Behebung der Mängel ehestmöglich zu erfolgen. Festgelegte Fristen sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vorgegeben.

2017 04 18

Datum

Zur Kenntnis genommen
(Aufzugswart)

Ing. Thomas Nowak

Der Sachverständige
(Aufzugsprüfer)